

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

odbor životního prostředí

nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 111, fax: 376 540

112

Číslo jednací: 257/23/ZPR/Ran

V Sušici dne 3.3.2023

Spisová značka: 1038/22/ZPR/Ran

Úředně oprávněná osoba: Ing. Randák, 082

Kontakt: 376 540 168, frandak@mususice.cz

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení k povolení stavby vodního díla „Kanalizace a ČOV Nezamyslice“, povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, povolení jiné nakládání s povrchovými vodami a povolení k odběru podzemních vod.

Obec Nezamyslice, Nezamyslice 47, Sušice 342 01 zastoupená společností AQUAŠUMAVA s. r. o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko dne 20.12.2021 podala žádost o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla „Kanalizace a ČOV Nezamyslice“ v katastrálním území Nezamyslice u Horažďovic na pozemcích p. č. 778/4, 778/6, 1856/1, 1186/15, 1169/2, 778/1, 778/7, 1857/1, 1846/1, 535/8, 1186/16, 17/5, 1173/23, 6, 1809/11, 487/2, 1866, 1846/2, 1809/2, 1809/5, 1848/1, 225/1, 1846/3 a 219/4 a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových na pozemku p. č. 778/4, v k. ú. Nezamyslice u Horažďovic.

Dne 28.11.2022 byla podána žádost o povolení k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny a zároveň k jinému nakládání s nimi za účelem převádění podzemních vod do vod povrchových z jímací studny S 1 a S 2 na pozemku p. 778/4 (S1) a 778/6 (S2) v k.ú. Nezamyslice u Horažďovic a o povolení k odběru podzemních vod ze studny S1 na pozemku p.č. 778/4 v k.ú. Nezamyslice u Horažďovic, za účelem zásobování ČOV užitkovou vodou. Podáním žádostí bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost nebyla úplná, proto vodoprávní úřad přípisem č.j. 1039/22/ZPR/Ran ze dne 24. 6. 2022 přerušil a vyzval k doplnění podkladů. Podklady byly dne 20. 1. 2023.

Na stavbu „Kanalizace a ČOV Nezamyslice“ v katastrálním území Nezamyslice u Horažďovic na pozemcích p. č. 778/4, 778/6, 1856/1, 1186/15, 1169/2, 778/1, 778/7, 1857/1, 1846/1, 535/8, 1186/16, 17/5, 1173/23, 6, 1809/11, 487/2, 1866, 1846/2, 1809/2, 1809/5, 1848/1, 225/1, 1846/3 a 219/4 bylo vydáno územní rozhodnutí ze dne 26.2.2020 pod č.j. 4290/19/VYS/Pr – 330.

Popis stavby, která se povoluje:

SO-01 ČOV

Stavba ČOV se skládá z podzemních železobetonových nádrží založených na základové desce. Nádrže jsou ve skladbě denitrifikace, nitrifikace, dosazovací nádrž a uskladňovací nádrž kalu. Nadzemní část objekt ČOV je obdélníkového půdorysu o rozměrech 12,1 x 6,850 m výšky 6,235, nadzemní část 1.NP bude zděná z cihelných bloků 38 P+D spojených na pero a drážku, překlady budou keramické, ztužující věnce jsou řešeny pomocí věncových cihel. Vnitřní nenosné zdivo z cihelných bloků 30 P+D a 25 P+D, příčka na WC je provedena z příčkových cihelných bloků 11,5 P+D. Prostor pro kontejner o rozměrech 4,440 x 6,850 bude z lehké dřevěné konstrukce. Nad objektem je navržena sedlová střecha se sklonem 38°. Konstrukce krovu bude tvořena vaznicovou soustavou (vaznice, krokve, kleštiny, pozednice apod.). Střešní krytina bude ocelová z taškové tabule v odstínu tmavě červené.

Kancelář a WC bude zastropena OSB3 vodoodpudivými deskami sl. 18 mmpřichycenými do dřevěného impregnovaného roštu zavěšeného na příhradových vaznicích. Nad technologickými prostory zastropení nebude. Zastropená část bude zateplena izolací o tl. 200 mm minerální vatou. Okna budou 5-ti komorová plastová zasklená izolačním dvojsklem. Hlavní vchodové dveře, provozní venkovní dveře a dveře z provozní části do prostoru dosazovacích nádrží budou plastové.

Vodohospodářská část ČOV je provedena nádržemi denitrifikace, nitrifikace, dosazovací nádrž a uskladňovací nádrž kalu. Nádrže zastropeny železobetonovým stropem. Na přítoku ČOV je v podlaze zapuštěn česlicový žlab, ve kterém budou umístěny strojní a na obtoku ruční česle. Z čelí voda natéká do denitrifikace, která bude míchána vtulovým dmychadlem. Dále voda s aktivovaným kalem natéká do aktivační nádrže, která bude provzdušňována jemnobublinovými aeračními komponenty. Aktivační

směs dále natéká do dosazovací nádrže Dortmundského typu, kde se odsadí vyčištěná voda, která následně hřebenovými přepady odtéká přes měrný žlab do recipientu. Usazený kal z dosazovací nádrže je recirkulován mamutkovými čerpadly zpět do denitrifikace. Přebytečný kal je přečerpáván do uskladňovací nádrže kalu, kde dojde k jeho zahuštění. Kalová voda je čerpána do denitrifikace. Zahuštěný kal je za přídavku polymerního flokulantu odvodňován na odvodňovacím kontejneru, který je umístěn na betonové ploše umístěné vedle nádrží ČOV. V nadzemní části budou umístěna dmychadla, zásobník flokulantu a kancelář obsluhy.

Objekt ČOV bude napojen přípojkou na veřejný vodovod PE 40 v délce v délce 298 m. Zdrojem užitkové vody bude studna S1 napojena přípojkou PE 40 v délce 12 m. Před realizací ČOV budou zhotoveny dvě čerpací jímky S1 a S2, za účelem snižování hladiny ve stavební jámě. Jímky budou z betonových celoskruží DN 100 hloubky 7,2 m pod terénem.

Výúst do Damětického potoka bude opevněna kamenem do betonu.

Propojovací potrubí – ČOV bude připojena k nově budované kanalizaci v prostoru odlehčovací komory. Obtokové potrubí bude z PVC DN 250 v délce 13,3 m. Odtokové potrubí bude z PVC DN 250 v délce 43 m, na odtoku bude provedena měrná šachta.

Údaje o stavbě ČOV pro vodoprávní evidenci

Druh přiváděných vod: splaškové

Povolované objekty:

Předčištění – česle

Biologické čištění – denitrifikace, nitrifikace, dosazovací nádrž

Kalové hospodářství – aerobní stabilizace v nádržích aktivace, uskladňovací nádrž kalu,

Způsob nakládání s kaly: odvodňovací kontejner, předání oprávněné osobě

Zkušební provoz - ANO

Délka zkušební provozu (počet měsíců): 12

Projektované parametry čistírny:

Počet napojených EO	300
Průměrný bezdeštný denní přítok Q_{24} (m ³ /den)	27
Maximální bezdeštný denní přítok Q_d (m ³ /den)	32
Maximální bezdeštný hodinový přítok Q_h (m ³ /hod)	1,33
Maximální bezdeštný roční přítok Q_r (m ³ /rok)	11680
Podíl průmyslových odpadních vod na Q_r (%)	0

IO 01 Kanalizace

Účel stavby – odvádění splaškových odpadních vod ze zájmového území.

Kanalizace je navržena jako oddílná síť, splašky téměř z celé budoucí zástavby budou svedeny do jednotného sběrače DN 250 o celkové délce 3034,1 m. Na kanalizaci budou provedeny revizní šachty kruhové prefabrikované Ø 1 m, na vstupu poklop třídy D.

Stoka A bude v délce 993,1 m, stoka C v délce 140,6 m, stoka E v délce 224,3 m, stoka F v délce 378,8 m, stoka F1 v délce 58,5 m, stoka F2 v délce 51,1 m, stoka G v délce 457,1 m, stoka G1 v délce 63,9 m, stoka G2 v délce 23,4 m, stoka G3 v délce 22,3 m, stoka H v délce 50,1 m, stoka H1 v délce 86,1 m, stoka I v délce 75 m, stoka L v délce 18,8 m, stoka M v délce 37,8 m, přítok na ČOV v délce 282 m.

IO 02 vodovod

Účel stavby – vybudování nového vodovodního propojení

Nové vodovodní propojení bude navrženo tak, aby bylo možné vodu nejprve načerpat do vodojemu a z něj odvádět do spotřebišť. Jedná se o vodovod z PE 90 v délce 320 m jako prodloužení vodovodu k ČOV a propojení PE 110 v délce 139,5 m a PE 90 v délce 105 m.

Rozsah požadovaného nakládání s vodami:

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Prům. denní 0,37 l/s, max. 3,12 l/s, max. měsíční 8356 m³, roční 19 450 m³.

Navržené emisní limity ukazatelů znečištění odpadních vod v přípustných hodnotách „p“, v maximálních hodnotách „m“ v mg/l a bilanční hodnoty v t/rok:

ukazatel	hodnota "p"	hodnota "m"	t/rok
----------	-------------	-------------	-------

BSK _s	30	50	0,62
CHSK _{Cr}	110	170	2,25
NL	40	60	0,83

Způsob měření množství vypouštěných odpadních vod: Parshallův žlab.

Jiné nakládání s podzemními vodami a čerpání za účelem snižování hladiny

Prům. denní 1 l/s, max. 5 l/s, max. měsíční 2592 m³, roční 26000 m³

Způsob měření množství: prostřednictvím motohodin a výkonu čerpadla

Odběr podzemních vod

Prům. denní 0,002 l/s, max. 0,5 l/s, max. měsíční 5,25 m³, roční 63 m³

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje

v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 stavebního zákona zahájení vodoprávního řízení ve věci stavebního povolení k vodnímu dílu „Kanalizace a ČOV Nezamyslice“ v katastrálním území Nezamyslice u Horažďovic na pozemcích p. č. 778/4, 778/6, 1856/1, 1186/15, 1169/2, 778/1, 778/7, 1857/1, 1846/1, 535/8, 1186/16, 17/5, 1173/23, 6, 1809/11, 487/2, 1866, 1846/2, 1809/2, 1809/5, 1848/1, 225/1, 1846/3 a 219/4 a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových na pozemku p. č. 778/4, v k. ú. Nezamyslice u Horažďovic, povolení k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny a zároveň k jinému nakládání s nimi za účelem převádění podzemních vod do vod povrchových z jímací studny S 1 a S 2 na pozemku p. 778/4 (S1) a 778/6 (S2) v k.ú. Nezamyslice u Horažďovic a o povolení k odběru podzemních vod ze studny S1 na pozemku p.č. 778/4 v k.ú. Nezamyslice u Horažďovic, a zároveň nařizuje podle ustan. § 49 odst. 1 správního řádu a § 94m stavebního zákona a § 115 vodního zákona ústní jednání a ohledání na místě, které se bude konat.

dne 4. 4. 2023 v 9:30 hodin

se srazem na obecním úřadu obce Nezamyslice.

Účastníci řízení mohou své námitky, popř. důkazy uplatnit v den ústního jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit svá stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům se nepřihlíží.

Po uplynutí lhůty pro námitky a připomínky vodoprávní úřad dává možnost účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a to ve lhůtě 5 dní. Po uplynutí této lhůty bude přikročeno k vydání rozhodnutí. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky a důkazy. Námitky uplatněné v této lhůtě budou vyhodnoceny jako námitky opožděné, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí (2. patro, kancelář č. 202, úřední dny: pondělí 8.⁰⁰-12.⁰⁰. a 12.³⁰ -17.⁰⁰, středa 8.⁰⁰-12.⁰⁰. a 12.³⁰ -17.⁰⁰ a pátek 8.⁰⁰-11.⁰⁰).

Poučení:

Účastník řízení si může podle § 33 odst. 1 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí.

Účastníci mají právo podle § 36 odst. 2 správního řádu vyjádřit v řízení své stanovisko.

Účastníci řízení mají podle ustanovení § 38 odst. 4 správního řádu právo činit si výpisy ze spisu a právo na pořízení kopie spisu nebo jeho části.

Účastník řízení může podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření

nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

„otisk úředního razítka“

Ing. Ivana Zemenová
vedoucí Odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Obecního úřadu Nezamyslice a Městského úřadu Sušice.

Vyvěšeno na úřední desce
dne.....

iw

Sejmuto z úřední desky
dne.....

Vyvěšeno na elektron. úřední desce
Dne

Sejmuto z elektron. úřední desky
dne

ROZDĚLOVNÍK

Obdrželi účastníci řízení:

Účastníci řízení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

datová schránka:

Obec Nezamyslice, Nezamyslice 47, Sušice 342 01 zastoupeno společností AQUAŠUMAVA s. r. o.,
Chudenín 30, 340 22 Nýrsko
Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, České Budějovice

Účastníci řízení povolení k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny a zároveň k jinému nakládání s nimi za účelem převádění podzemních vod do vod povrchových

datová schránka:

Obec Nezamyslice, Nezamyslice 47, Sušice 342 01 zastoupeno společností AQUAŠUMAVA s. r. o.,
Chudenín 30, 340 22 Nýrsko
Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, České Budějovice

Účastníci řízení k odběru podzemních vod

datová schránka:

Obec Nezamyslice, Nezamyslice 47, Sušice 342 01 zastoupeno společností AQUAŠUMAVA s. r. o.,
Chudenín 30, 340 22 Nýrsko

Účastníci stavebního řízení:

Václav Bernas, Dr. Jiřího Fify 866, Strakonice
Vera Bernasová, K. Dvořáka 241, Přední Ptákovice, Strakonice
Marie Polanková, Nezamyslice 94, 342 01 Sušice
Ing. Pavel Lyer, bratří Dohalských 140/7, Praha 190 00
Marie Lyerová, Pod Vrškem 712, Klatovy 339 01
Věra Charvátová, Karla Kryla 2679/7, Praha 155 00
Milena Holoubková, Kralovická 1433/15, Plzeň 323 00
Antonín Huda, Budětice 69, 342 01 Sušice
Dagmar Hudová, Budětice 69, 342 01 Sušice
Václav Jáno, Nezamyslice 94, 342 01 Sušice
Helena Jánová, Nezamyslice 94, 342 01 Sušice
Pavel Malý, Nezamyslice 94, 342 01 Sušice
Pavčina Malá, Nezamyslice 94, 342 01 Sušice
Vladimír Novák, Nezamyslice 94, 342 01 Sušice
Martin Ondič, Nezamyslice 94, 342 01 Sušice
Vladimír Volný, Prešovská 197/16, Plzeň 301 00
Milena Votrubová, Hnačov 14, 340 34
Václav Zdeněk, Nezamyslice 108, 342 01 Sušice

datová schránka:

Obec Nezamyslice, Nezamyslice 47, Sušice 342 01 zastoupená společností AQUAŠUMAVA s. r. o.,
Chudenín 30, 340 22 Nýrsko
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, 40502
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 602 00
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 462/162, Koterov, 32600 Plzeň
Klatovské rybářství – správa a.s., K letišti 442, Klatovy 339 01
Vladimír Šimice Nezamyslice 54, 342 01 Sušice

Dotčené orgány:

Městský úřad Sušice, Odbor výstavby a územního plánování
Městský úřad Sušice, Odbor dopravy a silničního hospodářství

datová schránka:

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, ÚP Klatovy, Randova 34, 339 01 Klatovy
Obecní úřad Nezamyslice, Nezamyslice 47, Sušice 342 01- silniční správní úřad

Městský úřad Sušice, Odbor kancelář starosty – s žádostí o vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Nezamyslice – s žádostí o vyvěšení na úřední desce

Účastníci stavebního řízení, kterým se doručuje oznámení vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Sušice:

Účastníci řízení dle ustan. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: – osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být stavebním povolením přímo dotčeno.

Výčet parcelních čísel sousedních pozemků v k.ú. Nezamyslice u Horažďovic, pozemky p.č. - 1881/1, 778/3, 780/4, 780/1, 777/2, 777/1, 777/3, 776/1, 778/2, 1873, 1182, 1181, 1186/13, 1186/9, 1186/18, 1864/1, 1186/19, 1170, 776/31, 776/13, 87, 535/87, 535/91, 535/90, 535/2, 487/1, 1173/39, 1174/1, 1173/24, 1173/17, 1173/3, 1173/21, 1173/51, 1173/12, 1173/16, st.78, st.77, st.79, 17/2, 1173/14, st.97, 17/3, st.105, st.108, 17/4, 1173/26, 1173/27, 1173/29, 1173/25, 1173/31, 1173/28, 1173/32, 1173/33, 1173/34, 1173/35, 1173/30, 1173/36, 1173/5, 1173/37, 1173/44, st.74, st.62, 17/1, 16, 18, 22, st.46, st.31/2, 485/2, st.31/1, 485/4, 485/5, 24/2, 27, st.32, st.29, st.33/1, st.46, st.60, st.48, st.49, st.50, st.51/1, 10, st.45/1, 1888, st.45/2, st.44/4, 9/6, 1886, st.44/1, st.44/2, st.43, st.39, 1173/30, 1173/5, 5, st.75, 1173/6, 1173/42, 1289/1, 1173/4, 1280, 1288/2, 1174/1, 1278/6, 1278/5, st.55, 1281/2, 1281/1, 1282/1, 28/1, 28/2, st.37/1, st.36, st.35, 30/3, 1846/4, st.58, st.33/2, st.33/3, st.34, st.33/1, 27, st.29, st.28, st.27, st.26, st.25, st.24, 34, 30/3, st.35, 32, st.41/1, st.35, st.36, st.69, st.37/1, 4/3, st.39, st.40, 1, st.41/2, 60/1, st.59, st.10/1, st.10/2, st.10/3, st.10/4, st.10/5, 10/6, 1838/2, st.10/7, 1838/4, 1837/1, st.1/3, st.61, 1835/1, 1827/3, 1827/1, 1809/8, 81/1, 76/2, st.71, st.73, 119/2, st.1/1, 1846/6, 1846/12, st.1/1, st.2/1, st.2/2, 73/1, st.4, 72, 1809/3, st.70, 1846/9, st.6, 1847, 66, st.7, st.8, 62/1, 62/2, 12/1, st.11/4, st.11/3, st.11/2, st.11/1, st.12/1, 62/2, st.13, st.14, st.15, st.16, st.17, 42, 45, st.18, st.19/1, 41, st.23/1, 40, 34, st.21, st.24, 36, 37/1, st.22, 37/3, 422/1, 225/3, 225/5, 225/2, st.109, 225/6, 219/3, 219/10, 219/4, 219/5, 219/6, 219/1, 228/1, 1849, 419, 535/70, 232, 228/2, 237/1, 414, 535/70, 535/86, 414, 416, 413, 535/69, 1879/33, 536/56, 1856/3, 408, st.52/1, 1856/3, 437/3, 1855, 407, st.52/2, st.53/3, st.53/2, st.53/1, 406, 643/2, 536/30, 536/34, 393, 394/1, 1856/2, 1873, 1082/112, 1873 a 1846/7

Upozorňujeme stavebníka, že správní poplatek za vydání společného povolení je 3000,- Kč podle sazebníku poplatků, položka č. 18 bod 1 písm. h) zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatek lze uhradit na pokladně Městského úřadu Sušice nebo na účet č. 5070382, kód banky 0800, variabilní symbol 51361, spec. symbol 103822.